



L.Dz.PT.03/P.2014

Namysłów, 27.01.2014 r.

o.dz. 665/02/2014

## BIO-PROJEKT

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE s.c.

Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec

ul. Katowicka 39/109

45-061 Opole

### Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

W odpowiedzi na pismo PP-01/P-Z/2/2013/14 z dnia 17.01.2014 r. w sprawie wydania warunków technicznych podłączenia, dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do ściany budynków w miejscowościach Zieleniec i części miejscowości Pokój gmina Pokój, Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o. informuje, iż zapewnia odbiór ścieków z powyższych miejscowości oraz ustala poniżej warunki odbioru ścieków, podłączenia oraz budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami:

- I. Podłączenie sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać do istniejącej studzienki zlokalizowanej w ul. Kolejowej o rzędnych 160,05/158,61 w miejscowości Pokój, w przypadku włączenia kanalizacji ciśnieniowej, podłączenia należy dokonać poprzez dobudowę odcinka kanalizacji grawitacyjnej, ze studnią rozprężną wykonaną z tworzywa typu PE, zamkniętą włazem z wentylacją, lokalizując ją minimum 150 m od istniejącej bądź planowanej zabudowy.
- II. Dla powyższego przyłączenia należy dokonać sprawdzenia parametrów technologicznych istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Pokój, oraz dokonać określenia wpływu ilościowego i jakościowego doprowadzanych ścieków na istniejącą oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w miejscowości Pokój, w celu ewentualnego przystosowania oczyszczalni, do funkcjonowania w nowych warunków pracy. Przyjęte rozwiązania techniczne oraz założenia i wyniki obliczeń należy przedstawić w „EKOWOD” do uzgodnienia.
- III. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów i wytyczne do projektowania zawarto w załącznikach nr 1,2;
- IV. Na powyższe przyłączenie należy opracować projekt techniczny i uzgodnić go w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o., a następnie w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Namysławie;
- V. Włączenia do sieci kanalizacyjnej może wykonać wyłącznie Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o. lub uprawniony wykonawca po odrębnych uzgodnieniach i pod ścisłym nadzorem „EKOWOD”.
- VI. Warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie sieci i przyłączy kanalizacyjnych jest:
  - 1) dokonanie odbioru wykonanych robót przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o. przed zasypianiem wykopów,
  - 2) wykonanie pomiarów geodezyjnych przez uprawnionego geodetę przed zasypianiem wykopów,
  - 3) po zakończeniu robót – doprowadzenie nawierzchni do stanu pierwotnego;
  - 4) w zakresie dokumentacji przekazaniu do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o. podlegają:
  - 5) dokumentacja projektowa,
  - 6) mapki z pomiarami powykonawczymi,
  - 7) protokoły badań-sprawdzeń,
  - 8) DTR zainstalowanych urządzeń,
  - 9) atesty i aprobaty techniczne.

Kierownik Działu  
Odpowiedzialny za wodno-ściekową

752 13 28 41 61

REGON: 531 622 986

KRS: 0000033145

Rejonowy – Sąd Gospodarczy VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu, Kapitał Zakładowy: 32 877 000 PLN

PREZES ZARZADU  
Artur Masioński