




Przekrój B-B




Przekrój C-C




Przekrój A-A



Wariant z pierścieniem odciążającym



Wariant bez pierścienia odciążającego



OZNACZENIA :

1. Wtaz wg. PN-EN 1242:2000
– typ D, □ 400 kN
2. Podbudowa pod wtaz z cegły klinkierowej na zaprawie cementoeej B = 0 + 28 cm
3. Płyta prefabrykowana PP-180/60
4. Płyta prefabrykowana PP-144/60 (wariant)
5. Pierścień odciążający
6. Kregi żelbetowe h = 30 + 60 cm
7. Stopnie złazowe żelwne wg. PN-EN 13101
8. Tuleja szczelna
9. Kształtka T 100/100 mm
10. Kształtka FFR / opcja – nie dotyczy
11. Kohnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem do rur PE i PVC Ø110/100mm
12. Rura PE Ø110
13. Zawór odpowietrzająco-napowietrzający do ścieków Dn100
14. Zasuwa nożowa odciążająca DN100

UWAGI !

1. Na ścianą zewnętrzną i wewnętrzną po uszczelnieniu styków kręgów zaprawą z cementu szybkościeralnego nanieść :
– preparat antykorozyjny w stosunku do betonu, uszczelniający i wodoodporny
2. W przypadku wystąpienia gruntuń nawodnionych gr. podsypek powinna wynosić 20 cm
3. Rzędne N_1 i N_2 wg. profilu podłużnego kolektora
4. Wymiary D, D₁, M są wymiarami zmiennymi
5. Kinetę murowaną można zastąpić prefabrykowanym kręgiem żelbetowym z dnem
6. Wymiary bez miłana podano w milimetrach

UWAGA:

Wszystkie połączenia kolierzowe wykonac za pomocą śrub ze stali nierdzewnej. Kregli łączyć na uszczelkę lub zaprawę mrozoodporną.

Pokrywy na studnię zabezpieczyć przed obrotem i wyprowadzić we wklękłą tłumiacą, korpus ramy okrążyć o wys. min. 140mm.

BIO - PROJEKT Biuro Projektowo - Usługowe s.c. Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec 45 - 061 Opole, ul. Katowicka 39	Nazwa i adres obiektu budowlanego :		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Zieloniec, gm. Pokój			
	Branża : sanitarna		Stadium dokumentacji :		Pw/PB	
	Wykonawcy	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Przedmiot rysunku: Schemat studni odpowietrzającej Ø1200 na rurociągach ciśnieniowych	Projektant inż. BOGDAN GOLEC		16.01/94/DP	2014r.	<i>[Podpis]</i>	
S-odp.2	Sprawozdawcy mgr inż. WALDEMAR ZAMIEROWSKI		2015/94/DP	2014r.	<i>[Podpis]</i>	
	Skala: schemat	Nr rysunku:	10.1		Nr egz: <i>[Podpis]</i>	